

Omfang:

Arbejdet omfatter nye vinduer og døre til hele ejendommen.

Der benyttes følgende producent / leverandør:

Vipo Vinduer A/S Tlf.: 9794 1455
Fax.: 9494 1950
Mail.: vipo@vipo.dk
Web.: www.vipo.dk

Generelle krav:

Vindueselementer skal i alle forhold opfylde kravene til Vinduesindustriens Tekniske bestemmelser, samt nedfor nævnte krav, der måtte gå ud over disse.

Trækvalitet:

Råvaren er rodstocke af nordlandsfyr med gennemsnit 60 % kerneved. Årringsbredde i kerneved på 1-3 mm og en vægtfylde større end 500 kg/m³ med en fugtindhold på 12 +/-3%. Træet skal være fri for huller, større harpiksgrupper, marvskørhed, grove ridser, vankanter, barkslag, råd, løse eller store knaster, samt andre fejl der forringer styrke, holdbarhed, udseende eller der vanskeliggør anvendelse.

Der må ikke anvendes fingerskarret træ.

Råvaren sorteres og håndteres således at det sikres, at udvendige flader på karm, ramme, post og 26/19 mm sprosser består af **100 % kernetræ**, samt at vandnæser, glaslister og bundfalse er udført i **100 % kernetræ**.

Overfladebehandling:

Udføres efter Teknos-industri behandling i følgende omfang:
Dyppreimpregnering ifølge 2ØKO EN 152-1.
Mellembehandling Teknos antistain Aqua 5200 , afsluttende overfladebehandling Teknos 2600, færdig lagtykkelse min. 120 µ.
Overflade på karme og ramme skal være jævne og have en glat finish. Overfladen karakteriseres som: dækket, lukket, glat og udfyldt flade iht. "Malerfagligt Behandlings-Katalog" (MBK)
Overfladen på karme og ramme skal have en jævn og have en glat finish.

Beslag:

Alt udvendigt beslag skal være af god kvalitet, i gangbare typer og dimension med forsvarlig styrke, således at der ikke opstår deformationer ved almindelig brug og betjening.
Alle udvendige jernbeslag skal være varmforzinkede eller behandlet med anden tilsvarende korrosionsbeskyttelse.

Alt indvendigt beslag skal minimum være elforzinket, eller blå /gulchromateret.

	Antal	Fabrikat	
Hængsler	2/4	IPA	11173-87, varmtforzinket
Anverfere	4	IPA	21393-25, elforzinket gul
Stormjern	2	IPA	21372-25, elforzinket gul
Stjerthage	2	IPA	21381-25, elforzinket gul
Børnesikring	Tilvalg		
Ventilationsstilling	Fast:	Ja	Vilkårlig: nej

Tilvalg:

Alt beslag og fittings leveres pulverlakeret fra fabrik i ral farve, afstemt efter element farve.

Termoruder:

Udføres som Saint Gobain floatglas med varm kant:
 Rammer: 4-15ar-4xn-15ar-4xn U-værdi 0,6 w/m² LT: 74% G: 56
 Faste karme: 4-15ar-4xn-15ar-4xn U-værdi 0,6 w/m² LT: 75% G: 56
 Mont. Udv. Glasliste m/notbånd EPDM gummiprofiler
 Mont. Indv. EPDM 4x10 mm.

Sprosser:

Mont. Udv. Lohmann 14, 19 el. 26 mm
 Topforsegling: Danalim 510
 Mont. Indv. Lohmann 14, 19 el. 26 mm

Glasisætningsbånd:

Skal være efter i.h.t. vinduesfabrikantens anvisninger, men må ikke være butylbånd.

Udluftningsventil:

Hvid klikventil u/rist, størrelsen tilpasset elementernes størrelse.